

TOOTMISMOODULI SEADISTAMISE PROTOKOLL

Seadistaja andmed

Nimi/ärinimi			
Isiku-/registrikood			
Seadistaja nimi			
Telefon		E-post:	

Seadistatud tootmisüksused

Mudeli nimi	Seerianumber	Seadistatud maksimumvõimsus, kW

Seadistamise andmed

Parameeter	Alasagedus		Ülesagedus		Ülesagedusega piiratud sagedustundlik talitus (LFSM-O)	
	Sagedus (Hz)	Aeg (ms)	Sagedus (Hz)	Aeg (ms)	Sagedus (Hz)	Statism (%)
Seadistatud väärtus						

Võrgukaotuskaitse	Seadistatud (jah/ei)	Aeg (s)
Kirjeldada, kuidas on tagatud võrgust eraldumine või või väljalülitumine võrgupinge kadumisel		

Parameeter	Alapinge		Ülepinge I aste		Ülepinge II aste	
	Pinge (V)	Aeg (ms)	Pinge (V)	Aeg (ms)	Pinge (V)	Aeg (ms)
Seadistatud väärtus*						

Parameeter	Automaatne taaslülitus pärast võrgupinge taastumist	
	Aeg (s)	Sagedusvahemik (Hz)
Seadistatud väärtus*		

Reaktiivvõimsuse reguleerimise meetod ja sätted*	
--	--

* - funktsioonide seadistamine on soovituslik.

Märkused

--

Käesolevaga kinnitan seadistatud väärtuste vastavusest esitatud andmetele ja seda, et tootismooduli omanikku on informeeritud seadistatud väärtustest ning nende omavolilise muutmise keelust.

Ees- ja perekonnanimi	Allkiri	Kuupäev
-----------------------	---------	---------