

**Mitu liitumispunkti võib ühel kinnistul olla järgmistel juhtudel  
(kehtiv alates 01.08.2024):**

1. täiendav liitumispunkt on vajalik hoone erinõuetest tulenevalt, sh automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemi toiteks;
2. võrguettevõtjal ei ole tehniliselt võimalik ühe liitumispunkti kaudu soovitud võimsust ühendada;
3. kinnistu on kaasomandis;
4. kinnistu koosneb mitmest katastriüksusest, kus igale katastriüksusele rajatakse eraldiseisev liitumispunkt;
5. kinnistul on olemasolevad erinevatele omanikele kuuluvad hooned;
6. kinnistul on samale omanikule kuuluv elamahoone ja eraldi äritegevuseks kasutatav hoone (äritegevuse tõenduseks on ettevõtte juriidiline aadress);
7. võrguettevõtja hinnangul on võrgu konfiguratsiooni seisukohalt tehniliselt põhjendatud hoone või kinnistu osadele omaette liitumispunktide väljaehitamine;
8. mitu (hoonestusaladele vastav arv) liitumispunkti on ette nähtud detailplaneeringus;
9. kui liituja soovib, et tema salvestusseadme poolt võrgust võetud ja võrku antud energiat mõõdetakse, eeldusel et liitumispunkt luuakse ainult salvestusseadme jaoks;
10. elektriauto laadimistaristule.